



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Предписание № 127/1/134
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению дет-
ского сада № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия-Алаания

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра Моздокского района по пожарному надзору № 127 от «23» октября 2019 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с "01" ноября 2019 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и "26" ноября 2019 г. с
15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздок-
скому району лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений
и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада № 30 г. Моздок РСО-Алаания, расположенного по адресу: РСО-Алаания, г.
Моздок, ул. Садовая, 35 «а»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ детского сада № 30 «Родничок» г. Моздок Тогузовой Ириной
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативно-го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выполнении (указы-вается только выпол-нение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	01.10.2020 г.	
2.	Установить систему оповещения и управле-ния эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	01.10.2020 г	
3.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными вы-	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184, п.6.12*	01.10.2020 г	

	ходами.	СНиП 21-01-97*		
4.	Двери технических помещений выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184, п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	01.10.2020 г	
5.	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения	п.21 ППР РФ № 390	01.10.2020 г	
6.	В зданиях на путях эвакуации не допускать применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184, п. 6.25* СНиП 21-01-97*	01.10.2020 г	
7.	Эвакуационные выходы из помещений обозначить указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	01.10.2020 г	
8.	Обеспечить 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	п.24 ППР РФ № 390	01.10.2020 г	
9.	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123	01.10.2020 г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


**Инспектор ОНД и ПР
по Моздокскому району**

лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« ___ » _____ 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

_____ (подпись)
« ___ » _____ 2019 г.



Заведующая Тогузова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121
о назначении административного наказания

« 27 » ноября 2019 г.

город Моздок
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному
(звание, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

надзору старший лейтенант внутренней службы Котикова Ксения Николаевна

рассмотрел протокол об административном правонарушении (~~по постановлению прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении~~) № 164 от «27» ноября 2019г. и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 30 "Родничок" г. Моздок Республики Северная Осетия-Алания

2. Юридический адрес, тел. (факс) 363750, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 35 «а»

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021500919923 от 13. 11.2002 г

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1510011065

5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо ИФНС России по Моздокскому району


6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Тогузова Ирина Владимировна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ РУО № 25 от 27.01.2011 года.

8. Документ, удостоверяющий личность законного представителя паспорт 90 15 № 170 199 выдан ОУФМС РФ по РСО – Алаания в Моздокском районе от 03.09.2015 года

9. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда не привлекалось
Участствующие в деле лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения административного дела, а именно: определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от «27» ноября 2019 г. исх. № 4-6-7/999

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены должностному лицу, или лицу, действующему на основании доверенности


(подпись)

Тогузова М.В.
(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в период с 01.11.2019 г. по 26.11.2019 г. на основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя- главного государственного инспектора по Моздокскому району РСО - Алаания по пожарному надзору № 127 от 23.10.2019 г. мною,

государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной в период с 01.11.2019 г. по 26.01.2019 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты на соблюдение требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 35 «а».

О проведение плановой выездной проверки Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республика Северная Осетия – Алания было надлежаще уведомлено путем вручения распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки.

По результатам проверки в 12 часов 00 минут 26.11.2019 г. установлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)
2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)
3. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)
4. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)
5. Не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения (акт не предоставлен) (п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме")
6. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материал с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)
8. Руководитель организации не обеспечивает 1 раз в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний (п.24 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме")
9. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнены из горючих материалов. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

За данные нарушения предусмотрена административная ответственность ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

Обстоятельства правонарушения подтверждаются актом проверки № 127 от 26.11.2019 г. и протоколом № 164 от 27.11.2019 г.

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 24.1, статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности должностное лицо устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно частям 1, 2 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, а именно руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 Закона № 69-ФЗ в числе лиц, которые несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, названы собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

На основании изложенного, в действиях юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения - детского сада № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания состав административного правонарушения установлен, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем из материалов дела не усматривается смягчающих, отягчающих обстоятельств дела об административном правонарушении, совершенное юридическим лицом - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания, согласно ст. 4.2 и ст. 4.3 КоАП РФ следует признать обстоятельством, смягчающим административную ответственность.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса РФ)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 и руководствуясь ст. 22.1; ст. 22.2; ст. 23.34; ст. 29.9; ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание

(полное Ф.И.О. привлеченного лица)

в виде предупреждения

(указывается вид взыскания предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора РСО-Алания по пожарному надзору генерал-майора внутренней службы Хоружего Александра Николаевича по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Международная,1 или в суде общей юрисдикции

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, суд)

С постановлением ознакомлена:

" 27 " 11 2019 г

(подпись)

И.В. Тогузова
(инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

Подпись лица, вынесшего постановление

(подпись)

К.Н. Котикова
(Ф.И.О.)

Копию постановления получила:

" 27 " 11 2019 г.

(подпись)

И. В. Тогузова
(инициалы, фамилия)

Копия постановления направлена

(дата и номер почтового отделения, номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « ___ » 2019г. К.Н. Котикова
М/П(подпись) (Ф.И.О.)