



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

г. Моздок

(место составления акта)

"17" марта 2021 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая 35 а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о
проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя –
заместителя главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания
по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Котиковой Ксении
Николаевны № 15 от «20» февраля 2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 30
«Родничок» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания (категория риска –
чрезвычайно высокий риск (1 класс)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: " " 2021 г. с час. мин. до
час мин. продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Моздокскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) (заполняется при
проведении выездной проверки): Тогузова Ирина Владимировна 20.02.2021 в 11 час.00 минут

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району старший лейтенант внутренней службы Жукова Наталья Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): заведующая МБДОУ детского сада № 30 «Родничок» г. Моздок Тогузова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

5. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (п. 13

Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

6. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материал с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

8. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; (п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

9. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 15/1/12 от 17.03.2021, уведомление (извещение) о времени и месте /составления протокола об административном правонарушении исх. № 4-6-7/399 от 17.03.2021 года; Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора Приложение № 1 к приказу МЧС России от 28 июня 2018 года № 261

Подпись лица, проводившего проверку:

Н.С. Жукова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Тогузова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@vandex.ru

**Предписание № 15/1/12
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детского сада № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия-Алаания
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Моздокского района № 15 от «20» февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "1" марта 2021 г. и с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "17" марта 2021 г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада № 30 г. Моздок РСО-Алаания, расположенного по адресу: РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Садовая, 35

«а»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ ДС № 30 Тогузовой Ириной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	02.08.2021	
2.	Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	02.08.2021	

3.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123;ст. 46 ФЗ № 184, п.6.12* СНИП 21-01-97*	02.08.2021	
4.	Двери технических помещений выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123;ст. 46 ФЗ № 184, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*	02.08.2021	
5.	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п.13 Постановление Правительства Российской Федерации От 16.09.2020 № 1479 "Об Утверждении Правил Противопожарного Режимы В Российской Федерации	02.08.2021	
6.	В зданиях на путях эвакуации не допускать применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184, п. 6.25* СНИП 21-01-97*	02.08.2021	
7.	Эвакуационные выходы из помещений обозначить указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.	ст.3; ст.4, ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст. 46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	02.08.2021	
8.	Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; (п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	02.08.2021	
9.	Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнить из негорючих материалов	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123	02.08.2021	



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
о назначении административного наказания

«19» марта 2021 г.

город Моздок
(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания старшего лейтенанта внутренней службы Котикова Ксения Николаевна

(звание, занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего постановление)

рассмотрел протокол об административном правонарушении (постановление прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении) № 14 от «18» марта 2021 г. и материалы на юридическое лицо:

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 30 "Родничок" г. Моздок Республики Северная Осетия-Алаания

2. Юридический адрес, тел. (факс) 363750, РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Садовая, 35 «а»

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021500919923 от 13. 11.2002 г.

4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1510011065

5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по Моздокскому району Республики Северная Осетия – Алаания

6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица Тогузова Ирина Владимировна

7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ РУО № 25 от 27.01.2011 года

8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда по данной санкции не привлекалось

Участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения административного дела, а именно: определением о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от «18» марта 2021 г. исх. № 4-6-7/400

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 КоАП РФ, разъяснены законному представителю, или лицу, действующему на основании доверенности

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в период с 01.03.2021 г. по 17.03.2021 г. основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - заместителя главного государственного инспектора по Моздокскому району РСО - Алания по пожарному надзору старшего лейтенанта внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной № 16 от 20.02.2021 г. мною, государственным инспектором Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной в период со 01.03.2021 г. по 17.03.2021 г. проведена плановая выездная проверка объекта защиты на соблюдение требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Садовая, 35 «а».

О проведении плановой выездной проверки Муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания было надлежаще уведомлено путем вручения распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки.

По результатам проверки в 12 часов 00 минут 26.11.2019 г. установлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

5. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

6. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материал с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

8. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности"; (п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

9. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Обстоятельства правонарушения подтверждаются актом проверки № 15 от 17.03.2021 и протоколом № 14 от «18» марта 2021 г.

Исследовав материалы дела, заслушав мнение представителей сторон, пришел к следующим выводам.

В силу статьи 24.1, статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности должностное лицо устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Согласно частям 1, 2 статьи 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Объектом административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является пожарная безопасность, которая понимается как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона N 69-ФЗ установлены права и обязанности организаций в области пожарной безопасности, а именно руководители организаций обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников мерам пожарной безопасности, а также содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В статье 38 Закона N 69-ФЗ в числе лиц, которые несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, названы собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

На основании изложенного, в действиях юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания состав административного правонарушения установлен, ответственность за которые предусмотрена частью 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Между тем из материалов дела усматривается, что административное правонарушение совершено Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детским садом № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания впервые, что согласно ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ следует признать обстоятельством, смягчающим административную ответственность.

(указываются смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 или 4.3 Кодекса РФ)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, ст. 23.34, ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

в виде предупреждения

(указывается вид взыскания предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 дней со дня вручения или получения его копии у главного государственного инспектора РСО-Алания по пожарному надзору генерал-майора внутренней службы Хоружего Александра Николаевича по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Международная,1 или в Моздокский районный суд

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес, суд)

С постановлением ознакомлена:

" _____ " _____ 2021 г

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия законного представителя юридического лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Подпись лица, вынесшего постановление

К.Н. Котикова

(подпись)

(Ф.И.О.)

Копию постановления получила:

" _____ " _____ 2021 г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Копия постановления направлена _____

(дата и номер почтового отделения, номер заказного письма)

Постановление вступило в законную силу « _____ »

2021 г.

МП(подпись)

(Ф.И.О)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

Исх. № 4-6-71 / 409 от « 19 » 03 2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«19» марта 2021 г.

город Моздок
(место рассмотрения: город, село, район)

Мной, заместителем главного государственного инспектора Моздокского района по
пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания
старшим лейтенантом внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной
рассмотрено административное дело в отношении юридического лица -
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский
сад № 30 «Родничок» г. Моздок Республики Северная Осетия – Алания,
привлеченного к административной ответственности на основании постановления
№ 25 от «19» марта 2021 года о назначении административного наказания по части
1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности на
объекте защиты расположенном по адресу: РСО – Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Первомайская 138.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) фамилия, имя, отчество
должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и
иностранцев, место их жительства и работы, домашний адрес)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений, а именно следующих нарушений требований пожарной
безопасности:

а именно:

1. Не установлена система автоматического обнаружения первоначальных
факторов пожара в зданиях и сооружениях. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального
закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О

техническом регулировании»; НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»)

2. Не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

3. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

4. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

5. Не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

6. В зданиях на путях эвакуации руководитель организации допустил применение материал с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

7. Эвакуационные выходы из помещений не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенные к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»)

8. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6; ст.64

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; (п. 17 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

9. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы выполнены из негорючих материалов. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6, ст. 107 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

Информацию о принятых мерах представить: заместителю главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО – Алания старшему лейтенанту внутренней службы Котиковой Ксении Николаевне по адресу: РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, д. 8, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания
старший лейтенант внутренней службы

(подпись лица, вынесшего постановление)

К.Н. Котикова

(расшифровка подписи)

Представление получил (а) _____

(дата, должность, подпись)

(_____)

(ФИО)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Тогузова Ирина Владимировна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022