



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ № 28

об административном правонарушении

«28» марта 2023 г.

город Моздок

место составления)

Я, государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору старший инспектор ОНД и ПР Моздокского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания старший лейтенант внутренней службы Жукова Наталья Сергеевна

(должность, звание, ф. и. о. составившего протокол)

в соответствии со ст. 28.1; 28.2; 28.3; 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **юридическое лицо:**

1. Полное название юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
2. Юридический адрес, тел. (факс) 363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А.
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021500919923 от 13 ноября 2002 г.
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1510011065
5. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Инспекция Федеральной Налоговой Службы России по Моздокскому району Республики Северная Осетия – Алания
6. Фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица тогузова Ирина Владимировна
7. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя приказ РУО № 25 от 27.01.2011 года
8. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда по данной санкции не привлекалось

На основании распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя - главного государственного инспектора по Моздокскому району РСО - Алания по пожарному надзору подполковника внутренней службы панасенко Виталия Владимировича № 28 от 13.03.2023 г. мною, государственным инспектором

Моздокского района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 27.03.2023 года проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты на соблюдение требований пожарной безопасности в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А.

По результатам проверки в 12 часов 00 минут 27.03.2023 г. на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А., отнесенное к категории высокого риска, установлено невыполнение в установленный срок законного требования предписания № 15/1/12 от 17.03.2021 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности истёк 15.03.2022г.), на основании п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения предписания продлевается на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения, а именно до 14.06.2022 года. В соответствии с п.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 14.06.2022г. рассмотрено ходатайство о продлении срока исполнения предписания до 10.03.2023 года., регламентированных: Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» что отражено в акте внеплановой выездной проверки от 27.03.2023г. 12:00 часов № 28 и в предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 28/3 от 27.03.2023г., а именно:

1. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

2. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

3. В зданиях на путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для

отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

За совершение указанного административного правонарушения предусмотрено привлечение нарушителя к ответственности в соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Объяснение физического лица (его законного представителя), должностного лица, юридического лица (его законного представителя) или его законного представителя по доверенности (с указанием реквизитов), в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении :

Нарушения будут устранены при капитальном ремонте, завершающемся в 2024 году

(подпись лица, в отношении которого составлен протокол)

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснены положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми он имеет право отказаться свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Кроме того, разъясняются права и обязанности, предусмотренные статьей 24.2, 25.1, 25.3, 25.4 и 25.5 КоАП РФ, на основании которых он, его законный представитель или защитник вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

(подпись лица)

Запись о составлении протокола в отсутствие лица, извещенного в установленном порядке, а именно уведомлением от 28.03.2023 г. 4-6-7/125

Факт нарушения подтверждают свидетели:

(подпись лица, в случае если лицо не явилось)

Свидетелям: 1. _____, проживающему по адресу:

(фамилия, имя, отчество)

2. _____, проживающему по адресу:
(фамилия, имя, отчество)

разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 17.7; 17.9; 25.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Должностное лицо, составившее протокол



Жукова Н.С.

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении: _____
(подпись) Тогузова Ирина Владимировна
(фамилия, инициалы)

Копию настоящего протокола получил: _____
« 28 » 05 2023 г.

Заведующая
должность

должность

Тогузова И.В.

должность

Копия настоящего протокола
направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на
рассмотрение): _____

адрес, дата, время;

судебный участок № 8 Моздокского районного суда РСО-Алания, расположенный
по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, 35А

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

«ОЗНАКОМЛЕНА»

« 28 » 05 2023 г.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

подпись

Тогузова И.В.

фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом: _____

(подпись должностного лица составившего протокол)



15230061000205350673 от 13.03.2023

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*



МЧС РОССИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
 номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
 (РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 28/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(указывается контрольное лицо, в отношении которого проводилось контроль(надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Панасенко Виталия Владимировича № 28 от 13.03.2023 года, « 27» марта 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. ., инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России РСО-Алания старшим лейтенантом внутренней службы Жуковой Натальей Сергеевной (должность, фамилия, имя отчества (при наличии), звание должностного лица(лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) проведено выездная внеплановая проверка Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующая МБДОУ ДС № 30 Тогузова Ирина Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 «248 - ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности,	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или)	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении

с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	обязательных требований пожарной безопасности
1. Обеспечить помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	25.03.2024
2. Двери технических помещений оборудовать с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	ст.46 Ф3 № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Ф3 № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	25.03.2024
В зданиях на путях эвакуации не допускать применение материал с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах	ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	25.03.2024

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Подпись лица, проводившего проверку:


Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«27» марта 2023 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись)

Заведующая МБДОУ ДС № 30
Тогужева И.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«27» марта 2023 г.

[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]

№	Дата	Содержание	Срок



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алания +7(8672) 25-84-32)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алания
(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче протокола об административном правонарушении
и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности

«28» марта 2023 г.

город Моздок

(село, город, район)

Я, государственный инспектор Моздокского района РСО - Алания по пожарному
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица вынесшего определение)
надзору инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Моздокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания старший
лейтенант внутренней службы Жукова Наталья Сергеевна, рассмотрев протокол
№28 об административном правонарушении от 27.03.2023 г. и материалы вне-
планового мероприятия по контролю (акт внеплановой выездной проверки от
27.03.2023 г. 12 час. 00 мин. № 28, протокол осмотра от 27.03.2023 г., предписа-
ние по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасно-
сти № 15/1/12 от 17.03.2021г.) в отношении Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятель-
ность по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А
(указываются материалы дела: акт, протокол, дата, номер)

УСТАНОВИЛ:

В период с с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 27.03.2023 года в результате внеплановой выездной проверки Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, осуществляющего свою деятельность по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А., отнесенное к категории высокого риска, установлено невыполнение в установленный срок законного требования предписания № 15/1/12 от 17.03.2021 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности истёк 15.03.2022г.), на основании п. 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения предписания продлевается на 90 календарных дней со дня истечения срока его испол-

нения, а именно до 14.06.2022 года. В соответствии с п.8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» 14.06.2022г. рассмотрено ходатайство о продлении срока исполнения предписания до 10.03.2023 года., регламентированных: Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» что отражено в акте внеплановой выездной проверки от 27.03.2023г. 12:00 часов № 28 и в предписании об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 28/3 от 27.03.2023г., а именно:

1. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

2. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

3. В зданиях на путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123* «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

На основании изложенного и руководствуясь абз. 2 ч. 2, ч. 3 ст.23.1; ст. 28.8; п. 5 ч. 1 ст. 29.4; п.9 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Передать материалы административного дела, возбужденного по ч. 12 ст. 19.5

(формулировка принятого решения: о передаче по подведомственности или для принятия иных мер воздействия)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, мировому судье судебного участка № 8 Моздокского районного суда, расположенного по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Октябрьская, 35А


2. О принятом решении уведомить Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(Ф.И.О. заинтересованных лиц или наименование юридических лиц)

В соответствии с частью 2 статьи 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо направить копию вынесенного судьей постановления по делу об административном правонарушении должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении, в течении трех дней со дня вынесения указанного постановления.

Государственный инспектор Моздокского района РСО-Алания по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР Моздокского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО-Алания старший лейтенант внутренней службы

(должность (статус) лица вынесшего определение)



Жукова Н.С.

(подпись лица) МП

(ФИО)

Копию определения получила

(дата, подпись)

(Тогузова И.В.)

(Ф.И.О.)

Банковские реквизиты Аппарата мировых судей РСО - Алания
Получатель:

ИНН 150301398 КПП 150301001

УФК РСО РСО-Алания (Аппарат мировых судей РСО-Алания)

л/сч 041020000230


Банк получателя: Отделение НБ РСО-Алания

БИК 049033001

расчетный счет получателя: 40101810100000010005

КБК 769 1 16 01193 01 0119 140

ОКТМО 90630000



МЧС РОССИИ

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ**

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел./факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: 15.mchs@rso-a.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел./факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: ond_mozdok@15.mchs.gov.ru

«27» марта 2023 г., 12 час. 00 мин. № 28

(дата и время составления акта)

РСО-Алаания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А.

(место составления акта)

Акт выездной проверки /внеплановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 28 от 12 марта 2023 года учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 15230061000205350673

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора реестровой номер функций ФРГУ № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена: Инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району РСО-Алаания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РСО-Алаания старший лейтенант внутренней службы Жукова Наталья Сергеевна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алаания

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): РСО-Алаания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А.

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, индивидуальный номер налогоплательщика 1510011065, юридический адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Садовая, 35 А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

« 27 » марта 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ... _____

с « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.

по « _____ » _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 день 2 часа 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

« 27 » марта 2023 г., с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.

по месту фактического нахождения зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №30 г. Моздок Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 27 марта 2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) правоустанавливающие документы на объект (объекты) надзора;
- 2) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 3) документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта надзора, должностные инструкции, документы подтверждающие прохождения подготовки в области пожарной безопасности);
- 4) декларацию пожарной безопасности (при наличии);
- 5) техническую документацию, связанную с вопросами установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- 6) технологическую документацию, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;
- 7) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом (объектами) надзора на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;
- 8) лицензию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте (объектах) надзора работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;
- 9) сертификаты соответствия (декларации соответствия) на противопожарные двери, люки, окна, ворота и др., а также на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии).
- 10) иные материалы, связанные с предметом проверки.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

1. Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, не обеспечены двумя эвакуационными выходами. (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п.6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

2. Двери технических помещений не имеют предел огнестойкости не менее 0,6 ч. (сертификат не представлен) (ст.46 ФЗ № 184 «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 ФЗ № 117 «О внесении изменений в федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»»; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»)

3. В зданиях на путях эвакуации допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен и потолков в общих коридорах (ст.3; ч.2, ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»; п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 27 марта 2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району
УНД и ПР Главного управления
старший лейтенант внутренней службы Жукова Н.С..

(должность, фамилия, инициалы инспектора
проводившего плановую проверку)



Жукова Наталья Сергеевна инспектор ОНД и ПР по Моздокскому району РСО-Алания тел. 8(86736)2-70-02

e-mail: ond.mozdok@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Жукова Н.С. 27.03.2023

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 360759633439360235315265728116943077456903154076

Владелец Тогузова Ирина Владимировна

Действителен с 15.03.2023 по 14.03.2024